		SCHEDA 33
NATURA DELL'OPERA:	COSTRUZIONI EDILI IN GENERE	
TIPOLOGIA:	NUOVE COSTRUZIONI	
GRUPPO OMOGENEO:	MURATORE	

ATTIVITA'	**% TEMPO DEDICATO**	**Leq**
Murature	60	79
Formazione scanalature	20	87
Sigillature	15	75
Fisiologico	5	

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI	**IND. ATTENZIONE**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1 Cadute dall'alto			X		
3 Urti, colpi, impatti, compressioni			X		
4 Punture, tagli, abrasioni		X			
6 Scivolamenti, cadute a livello		X			
9 Elettrici		X			
11 Rumore		X			
13 Caduta materiale dall'alto			X		
16 Movimentazione manuale dei carichi		X			
31 Polveri, fibre		X			
52 Allergeni		X			

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3 4 6 9 11 13 16 31 52

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- ☒ CASCO
- ☒ CALZATURE DI SICUREZZA
- ☒ GUANTI
- ☒ OCCHIALI
- ☒ PROTETTORE AURICOLARE
- ☒ MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORVEGLIANZA SANITARIA	**INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
☒ PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE	☒ DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
☐ VACCINAZIONE ANTITETANICA	☒ DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
☐ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	☒ CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
■ RUMORE	☐ CORSO SPECIFICO PER...
■ ALLERGENI	

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 2 4 5 6 8 9 12